

城市水厂出厂水水质信息

(第 4 季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭 异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	石林县自来水厂一厂	2020.11.25	未检出	未检出	未检出		<5	0.595	无	无	1.00	0.4	
2	石林县自来水厂三厂	2020.11.25	未检出	未检出	未检出		<5	0.283	无	无	1.04	0.5	

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）： 石林县疾控中心

填报人：孟洁

单位负责人：姜晓

填报时间：2020.11.30

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第 4 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浊度度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	游离余氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	红杉湖温泉酒店	2020.11.25	未检出	未检出	未检出		<5	0.247	无	无	0.91	0.3	
2	水务局值班室	2020.11.25	20	未检出	未检出		<5	0.560	无	无	0.89	0.3	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）： 石林县疾控中心

填报人：孟洁

单位负责人：姜晓

填报时间：2020.11.30