

石林县污水处理厂2020年第四季度处理污水指标自检统计表

统计单位：石林市政工程发展有限公司

统计日期：2020年12月15日

序号	日期	进水水质检测指标							出水水质检测指标							备注
		PH	TP mg/l	TN mg/l	NH ₃ -N mg/l	CODcr mg/l	SS mg/l	BOD ₅ mg/l	PH	TP mg/l	TN mg/l	NH ₃ -N mg/l	CODcr mg/l	SS mg/l	BOD ₅ mg/l	
1	2020年10月均值	7.50	1.646	16.64	13.74	135.60	87.97	33.82	7.07	0.277	8.52	0.672	11.98	5.77	2.96	
2	2020年11月均值	7.49	1.503	16.95	12.52	128.45	80.33	32.39	7.10	0.282	9.68	0.356	11.64	5.33	3.03	
3	2020年12月均值	7.45	1.624	16.19	13.44	121.43	61.00	29.89	7.04	0.303	8.72	0.304	10.42	4.55	2.75	
第四季度		7.48	1.59	16.59	13.23	128.49	76.43	32.03	7.07	0.29	8.97	0.44	11.35	5.22	2.91	

审核：徐云春

化验员：李粉丽

杨强盛