

附件 1

城市水厂一览表

(2023 年)

序号	水厂名称	联系人	联系电话
1	石林县城市供水有限公司一供水区	杨俊媛	13888569108
2	石林县城市供水有限公司三供水区	杨俊媛	13888569108
3			
4			
5			
6			

填报单位 (公章): 石林县疾病预防控制中心

填报人: 冯石磊

单位负责人: 敖云生

填报时间: 2023.6.2

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表

(5 月)


序号	采样地点	序号	采样地点
1	双龙广场	11	
2	红杉湖酒店	12	
3	县人民医院	13	
4	新客运站	14	
5	县一中	15	
6	县民族小学	16	
7	民族幼儿园	17	
8	县森林武警	18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：石林县疾病预防控制中心

单位负责人：敖云生

填报人：冯石磊

填报时间：2023.6.2



附件 4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

2023 年 5 月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	游离余氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	双龙广场	2022.5.15	10	未检出	未检出		5	0.274	无	无	1.10	0.10	
2	红杉湖酒店	2022.5.15	未检出	未检出	未检出		5	0.956	无	无	0.66	0.20	
3	县人民医院	2022.5.15	81	未检出	未检出		5	0.368	无	无	0.83	0.05	
	新客运站	2022.5.15	95	未检出	未检出		5	0.368	无	无	1.34	0.05	
	县一中	2022.5.15	5	未检出	未检出		5	0.646	无	无	1.55	0.10	
	县民族小学	2022.5.15	2	未检出	未检出		5	0.911	无	无	0.96	0.20	
	县民族幼儿园	2022.5.15	1	未检出	未检出		5	0.804	无	无	0.53	0.10	
	县森林武警	2022.5.15	1	未检出	未检出		5	0.869	无	无	1.21	0.10	
注 1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO ₂)≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位（公章）：石林彝族自治县疾病预防控制中心 填报人：冯石磊 单位负责人：敖云生 填报时间：2023.6.2

