

云南省第二轮生态环境保护督察交办的 D53010020230821355号投诉问题办理情况 公示表

公示单位：石林彝族自治县人民政府 2023年8月28日

投诉问题	受理编号：D53010020230821355 投诉问题：石林县万城阿诗玛二期，14 栋 1104 号房顶安装信号塔，信号塔运行噪音扰民。
核实情况	经核实：2017 年中国铁塔石林分公司在万城阿诗玛小区 2 期 14 栋 1104 号房顶确实安装了信号塔，2023 年 5 月加装了 5G 信号设备，出现的噪声为通信设备运行及降温风扇运转产生的噪声，信号塔运行确实存在噪声扰民问题。
办理情况	1. 督促中国铁塔石林分公司安排技术人员对声音较大的风扇进行更换或在保证散热的需求上取消一些风扇； 2. 督促中国移动石林分公司新增加一台机柜，将部分设备进行分散安装，加大运行设备间隔，减少设备振动噪音。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至石林县工业和信息化局。联系人电话：0871-67796816