

附件 1

城市水厂一览表

(2023 年)

序号	水厂名称	联系人	联系电话
1	石林县城市供水有限公司一供水区	杨俊媛	13888569108
2	石林县城市供水有限公司三供水区	杨俊媛	13888569108
3			
4			
5			
6			

填报单位（公章）：石林县疾病预防控制中心 填报人：冯石磊

单位负责人：敖云生

填报时间：2023.10.10



城市水厂水龙头水采样点表

(9 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	双龙广场	11	
2	石林县红杉湖酒店	12	
3	石林县人民医院	13	
4	石林县新客站	14	
5	石林县一中	15	
6	石林县民族小学	16	
7	石林县民族幼儿园	17	
8	石林县森林武警中队	18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：石林县疾病预防控制中心 填报人：冯石磊

单位负责人：敖云生

填报时间：2023.10.10



城市水厂出厂水水质信息

2023 年 9 月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果

序 号	水 厂 名 称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度（铂 钴色度单 位）	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸钾指 数(以 O2 计)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无 异 臭 异 味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	石林县城市供水有 限公司一供水区	2023.9.11	8	未检出	未检出		5	0.413	无	无	0.42	0.60	
2	石林县城市供水有 限公司三供水区	2023.9.11	未检出	未检出	未检出		5	0.399	无	无	0.19	0.80	
3													
注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位（公章）：石林彝族自治县疾病预防控制中心 填报人：冯石磊 单位负责人：敖云生 填报时间：2023.10.10



城市水龙头水（末梢水）水质信息

2023 年 9 月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位)	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸钾指 数(以 O2 计)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	游离余氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	双龙广场	2023.6.5	1	未检出	未检出		5	0.489	无	无	0.41	0.40	
2	石林县红杉湖酒店	2023.6.5	未检出	未检出	未检出		5	0.867	无	无	0.34	0.50	
3	石林县人民医院	2023.6.5	26	未检出	未检出		5	0.381	无	无	2.17	0.10	
4	石林县新客站	2023.6.5	23	未检出	未检出		5	0.309	无	无	2.30	0.05	
5	石林县一中	2023.6.5	9	未检出	未检出		5	0.608	无	无	0.50	0.05	
6	石林县民族小学	2023.6.5	1	未检出	未检出		5	0.357	无	无	0.57	0.40	
7	石林县民族幼儿园	2023.6.5	4	未检出	未检出		5	0.395	无	无	0.43	0.70	
8	石林县森林武警中队	2023.6.5	3	未检出	未检出		5	0.447	无	无	0.34	0.50	
注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO ₂ ）≥0.02mg/L。2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。													

填报单位(公章): 石林彝族自治县疾病预防控制中心 填报人: 冯石磊 单位负责人: 敖云生 填报时间: 2023. 10. 10

