

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十七批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405250087	昆明市石林县双龙街南巷28号电信局小区1栋楼下移动公司机房，6台特大功率空调机24小时工作，噪声非常大，严重影响住户正常生活。	石林县	噪音	经核查，中国移动石林分公司在机房内新增了2台精密空调并在机房外安装了两台室外机（其中仅有一台投入使用），功率为10KW，目前处于24小时不定时的间歇性工作状态，经过噪声检测，空调外机噪声超过2类声环境功能区标准，住户室内噪声符合2类声环境功能区标准，存在空调机噪声扰民问题。	属实	对噪声污染源进行整治，消除空调机噪声对周边居民造成的影响。	拆除了噪声较大的精密空调的室内机和室外机，重新安装了3台功率较小的5P空调，3台室内机在机房内的不同位置分散安装，3台室外机安装到小区1栋楼顶并采取了一定的减震措施，通过整改噪声明显降低。住户反馈通过整改已消除了噪声的影响。	已办结	无