

附件 1:

石林县 2025 年二季度城市水厂一览表

(2025 年)

序号	水厂名称	联系人	联系电话
1	石林县城市供水有限公司一供水区	杨俊媛	67706001
2	石林县城市供水有限公司二供水区	杨俊媛	67706001
3	石林县城市供水有限公司三供水区	杨俊媛	67706001
4			
5			
6			

填报单位（公章）：石林县疾病预防控制中心 填报人：张春明
单位负责人：敖云生 填报时间：2025.6.18

附件 2:

石林县 2025 年二季度城市水厂水龙头水
采样点

(6 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	石林县城市供水有限公司一供水区	11	森林武警中队
2	石林县城市供水有限公司二供水区	12	
3	石林县城市供水有限公司三供水区	13	
4	民族小学	14	
5	红杉湖酒店	15	
6	双龙广场	16	
7	县人民医院	17	
8	新客运站	18	
9	县一中	19	
10	民族幼儿园	20	

填报单位（公章）：石林县疾病预防控制中心

填报人：张春明

单位负责人：敖云生

填报时间：2025.6.18



附件 3:


石林县2025年二季度城市水厂出厂水质信息
2025年6月份昆明市石林彝族自治县水厂水卫生监测检测结果

序 号	水 厂 名 称	采样时间	监 测 指 标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色度单 位) /度	浑浊度 (NTU-散 射浊度单 位)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指 数 (mg/L)	消毒剂量	
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)			≤100	不应检出	不应检出	不应检出	≤15	≤1	无异臭 异味	无	≤3	0.3-2	≥0.1
指标限值													
1	石林县城市供水有 限公司一供水区	2025. 06. 09	7	未检出	未检出	未检出	5	0. 733	无	无	0. 49	0. 66	
2	石林县城市供水有 限公司二供水区	2025. 06. 09	3	未检出	未检出	未检出	5	<0. 500	无	无	0. 65	0. 69	
3	石林县城市供水有 限公司三供水区	2025. 06. 09	2	未检出	未检出	未检出	5	<0. 500	无	无	0. 33	0. 74	

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3~2mg/L；二氧化氯（ClO₂）为0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：石林彝族自治县疾病预防控制中心 填报人：张春明 单位负责人：敖云生 填报时间：2025.6.18



附件 4:

石林县 2025 年二季度城市水龙头水 (末梢水) 水质信息
2025 年 6 月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果

序号		采样点名称	采样时间	监 测 指 标										
				菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴 色度单位) /度	浑浊度 (NTU-散射 浊度单位)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指 数 (mg/L)	消毒剂余量	
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 指标限值				≤100	不应检出	不应检出	不应检出	≤15	≤1	无异味 臭味	无	≤3	0.05-2	≥0.02
1		民族小学	2025.06.09	1	未检出	未检出	未检出	5	0.703	无	无	0.41	0.61	
2		红杉湖酒店	2025.06.09	未检出	未检出	未检出	未检出	5	0.905	无	无	0.24	0.73	
3		双龙广场	2025.06.09	3	未检出	未检出	未检出	5	0.851	无	无	0.65	0.60	
4		县人民医院	2025.06.09	2	未检出	未检出	未检出	5	<0.500	无	无	0.65	0.42	
5		新客运站	2025.06.09	20	未检出	未检出	未检出	5	<0.500	无	无	0.57	0.32	
6		县一中	2025.06.09	1	未检出	未检出	未检出	5	<0.500	无	无	0.57	0.30	
7		民族幼儿园	2025.06.09	2	未检出	未检出	未检出	5	0.743	无	无	0.73	0.58	
8		森林武警中队	2025.06.09	10	未检出	未检出	未检出	5	0.739	无	无	0.57	0.56	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位 (公章): 石林彝族自治县疾病预防控制中心 填报人: 张春明 单位负责人: 敖云生 填报时间: 2025.6.18